

آزمون‌های انجام‌شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ آزمایشگاه مرجع یراق آلات

| نام شرکت | محصول | نوع آزمون درخواستی | آزمون‌ها |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| کلاته | کابلشو بی متال سایز ۹۵ | نمونه‌ای | آزمون مکانیکی |
| | کابلشو بی متال سایز ۵۰ | | آزمون مقاومت الکتریکی |
| توان اوران کوشش | کلمپ انتهایی فشار متوسط با سطح مقطع 120mm^2 | نمونه‌ای | آزمون شکست و تخریب |
| | کراس آرم ۲متری (۷۰×۷۰×۷ mm) | نوعی | بررسی ابعادی و وزنی اندازه‌گیری ضخامت پوشش گالوانیزه بررسی چسبندگی پوشش گالوانیزه |
| | کراس آرم ۱/۵متری (۷۰×۷۰×۷ mm) | | |
| کراس آرم ۲/۴متری (۷۰×۷۰×۷ mm) | | | |
| | سکوی ترانس یک طرفه با ناودانی نمره ۸ تا ۵۰KVA | نوعی | بررسی ابعادی و وزنی بررسی مقاطع جوش اندازه‌گیری ضخامت پوشش گالوانیزه بررسی چسبندگی پوشش گالوانیزه آزمون بارگذاری سکوی ترانس نمره ۸ |
| پیشرو ابتکار و دانش | بررسی صحت نتایج دستگاههای Quick Check Tension meter | نمونه‌ای | آزمون کشش |
| نقش گستران نفیس صنعت شهرآرا | کلمپ انتهایی فشار متوسط تمام آلومینیوم کابل روکش دار با سطح مقطع 120mm^2 | نمونه‌ای | آزمون شکست و تخریب |